



Adresse: Gymnase Edouard Herriot, rue Edouard Herriot, 60160 Montataire.

Synthèse de programme

Accès site : balise sonore, signalétique,

Sanitaires : signalétique, création d'une cabine sanitaires PMR unisexe réservée avec équipements : 2 patères, sèche-mains, poubelle, glace, groom sur porte, verrou sur porte sanitaire PMR. blocs sanitaires H/F, lavabos accessibles, baisser urinoir, contraste visuel murs - sol et poignets de portes, alarmes visuelles,

Douches : signalétique, sièges douches et barres de transfert, pommeau de douche sur flexible, lave-mains accessibles, banc d'habillage en position allongée, éliminer ressauts, contraste visuel murs-sol et bancs.

Vestiaires : signalétique, patères accessibles, contraste visuel des bancs,

Salle Dojo : signalétique, rampe amovible

Via Verde (EURL de 8000 €, SIRET 520 718 412 00015)
41, rue Anatole France
93100 Montreuil
France

17

tél. : +33 (0)1 48 57 01 73
www.via-verde.eu

2.4.1 Accès site

La principale difficulté réside pour non-voyants de trouver et accéder les lieux.

Absence d'identification des entrées du bâtiment.

Proposition

Mise en place d'éléments suivants:

- balise sonore sur le portail d'accès site,
- signalétique d'identification des entrées du bâtiment,



2.4.2 Sanitaires

Les sanitaires ne sont pas accessibles aux PMR en raison des problèmes suivants:

- absence de signalétique WC PMR,
- portes d'accès sanitaires < 80 cm,
- absence de lave-mains à l'intérieur des cabinets PMR,
- lavabos des sanitaires non conformes,
- absence d'alarmes visuels.

Les aménagements suivants seront apportés aux sanitaires :

- signalétique d'identification,
- aménagement d'un bloc sanitaires unisexe avec les équipements suivants :
- grande poubelle,
- sèche-mains
- glace utilisable en position debout et assise,
- 2 patères
- contraste visuel des équipements, sol et murs,
- alarmes flash,
- verrou à digicode.

Sanitaires générales:

- remplacement de lavabos standard par lavabo accessibles,
- alarmes flash,



2.4.3 Douches



Les douches sont inaccessibles en fauteuil en raison de l'absence de sièges de douches. Les lave-mains ne sont pas réglementaires.

Proposition

Mise en place d'éléments suivants dans les 2 douches:

- signalétique sur les portes,
- mise à disposition du kit douche détaillé dans l'introduction,
- installer un lave mains accessible,
- réaliser des contrastes visuels de l'entrée de douches et le bas des murs,

2.4.4 Vestiaires



Les 3 vestiaires ne sont pas identifiés. L'obstacle principale reste la hauteur des patères de H 180 cm, inaccessibles aux personnes en fauteuil.

Proposition

Aménagements proposés:

- signalétique sur les portes,
- réaliser contraste visuel sur les bancs,
- baisser le niveau d'une rangée de patères par vestiaire à H= 120 cm.

2.4.5 Salle Dojo



La salle Dojo est inaccessible en fauteuil en raison de 3 marches.

Aménagements proposés:

Dans l'intérêt d'éviter de réduire la surface de la salle, nous proposons d'installer une rampe amovible pouvant être déployée par des PMR voulant utiliser la salle.

Dans l'intérêt d'améliorer l'orientation dans les lieux, nous proposons une signalétique d'identification sur les portes de la salle Dojo. Nous proposons également de combler le niveau devant escalier au niveau du tapis salle afin d'éliminer une marche.